LEGENDA:

	Wyłącznik pojedyńczy, IP44, 16A.
	Wyłącznik podwójny, IP44, 16A.
	Wyłącznik pojedyńczy, 16A
	Wyłącznik podwójny, 16A
	Przycisk bistabilny 16A
	Wyłącznik zmienny, 10A, IP44
	Czujka obecności
R...	Rozdzielnica elektryczna
	Koryto kablowe elektryczne

Lista opraw

Indeks	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączeniowa
B	2xTC-TELI 57W	8600 lm	0.8	124 W
C	1xLED	4200 lm	0.8	48 W
D	2xTC-F 36/830	5600 lm	0.8	80 W
A	1xT5 54W	4450 lm	0.8	58 W
G	1xLED	1320 lm	0.8	14 W
E	1xLED	2500 lm	0.8	22 W
F	1xLED	6000 lm	0.8	50 W
H	1xT5 54W			58W
AW1	LED			1,5W
AW2	LED			5W
EW1	LED			1,2W
EW2	LED			1,2W

UWAGI:

1. INSTALACJE W POM-TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44; POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. W MAGAZYNIE PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO KORYTACH KABLOWYCH
   ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
   W BIURACH I CZĘŚCI SOCJALNEJ PRZEWODY
   UKŁADAĆ PO TRASACH KABLOWYCH W PRZESTRZENI SUFITOWEJ ORAZ
   W PODŁOŻACH TECHNICZNEJ PODNIESIONEJ, ODEJŚCIA OD TRAS KABLOWYCH W
   RURKACH PESZEL W OCIEPLENIACH PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH
   PESZEL DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM
   W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - INSTALACJA
   STRUKTURALNA WG OPRACOWANIA TECHNICZNYCH MONTOWAĆ NA
   WYSOKOŚCI MIN. 200 MM OD PODŁOŻA.
4. PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY PRZEWIDZIEĆ PRZEPUSTY.
5. SZCZEGÓŁOWE PRZEBIEGI PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
6. ALGORYTM PRACY WENTYLACJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7. TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI
8. MIEJSCE WPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ ZOSTANIE USTALONE PODCZAS MONTOWANIA CENTRALI
9. OPRAWY Z ELEKTRONICZNYM ZAPŁONEM EVG

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE MATERIAŁY I URZĄDZENIA, NIE NIŻ. UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ, KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: **Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie**

NR PROJEKTU: **110**

ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR: **GMINA PIASECZNO**
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: Elektryczna

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL: (022) 759-06-25 FAX: (022)739-79-06 www.paasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Gamżki	WA-4301	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Patryk Pajestka		
	mgr inż. Paweł Małota		
	mgr inż. Michał Sidelnik		
	mgr inż. Mateusz Szczygielski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0280/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ROZPOWSZECHNIANIE PROJEKTU BEZ PROJEKTANTÓW BRANŻOWYCH SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM!

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut, Instalacja oświetlenia - 2. Piętro

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: **PAS - 110 - PW - E - OSW - R - 03**

REWIZJA: -

NR PORZ.: **E46**