

Legenda:

- MMS 4/4 — Moduł monitorująco-sterujący z 4 wejściami i 4 wyjściami
- MM 4 — Moduł monitorujący z 4 wyjściami
- MMS 2/2 — Moduł monitorująco-sterujący z 2 wejściami i 2 wyjściami
- Sygnalizator zewnętrzny
- CSP — Centrala Sygnalizacji Pożaru

Linie dozorowe czujek : YnTKSYekw 1x2x1 qmm
Linie dozorowe modułów : HTKSH PH90 1x2x1 qmm
Wejścia monitorujące : YnTKSYekw 1x2x0,8 qmm
Wyjścia sterujące :
- klapy bytowe, windy, KD, centrale went.: przewody typu YDY (sterowanie przerwą)

- wentylatory, ppoż. : przewody typu HTKSH PH90

Typ i parametry techniczne sterników w dziwach według branży architektonicznej

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ NFORMACJE O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZEŃEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie	NR PROJEKTU: 110
ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno	
INWESTOR: GMINA PIASECZNO, ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500	
BRANŻA: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA: 12 - 2015 r.	

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 5,
05-830,Nadarzyn
TEL: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Gantzki	WA-43/01	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Patryk Pajestka		
	mgr inż. Michał Sobisak		
	mgr inż. Mariusz Szczygielski		
	mgr inż. Paweł Matela		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM

RODZAJ RYSUNKU: SCHEMAT		
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI SAP - MODUŁY		SKALA: -
NR.RYSUNKU: PAS-110-PW-IN-SAP-SCH-10	REWIZJA: -	NR PORZ.: T31