

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

"Budowa ul. Śląskiej w Piasecznie"

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania.

" Poniżej przesyłam pytania do w/w przetargu.

- 1) Prosimy o dołączenie do dokumentacji obliczeń fotometrycznych.
- 2) Czy oprawy oświetleniowe będą montowane na wysięgniku, czy bezpośrednio na słupie? Jeżeli na wysięgniku to prosimy o podanie wysokości zawieszenia oprawy i długości wysięgu.
- 3) Prosimy o dołączenie do dokumentacji przykładowych kart katalogowych słupów i opraw oświetleniowych

Odpowiedzi:

Ad1) obliczenia fotometryczne w załączniku. Załącznik zostaje umieszczony na stronie internetowej w miejscu opublikowania przetargu.

Ad2) zapis z projektu:

pkt 2.6. Konstrukcje wsporcze

oświetlenie jezdni: słupy okrągłe stożkowe o grubości blachy 4 mm i wysokości 8m, bez wysięgnika,

ocynkowane ocynkiem o grubości 20 µm.

Ad3) przykładowa karta katalogowa oprawy oświetleniowej znajduje się w załączonych obliczeniach fotometrycznych.

Słupy oświetleniowe jak w opisie do odpowiedzi Ad2)

Zamawiający przekazuje odpowiedź Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania, na które odpowiedź zostanie udzielona w kolejnym piśmie.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa.

mgr Piotr Borkowski
Referat Zamówień Publicznych