Obwody główne pompy c.c.w.	Zabezp. obwodów	Zabezp. przed suchobieg.	Obwody sterowania pompy c.c.w.		Sygnalizacja optyczna w RWC
			Ręczne	Automaty-czne	Praca pompy
			Zwacie lub przeciążenie	Awaria zbiorcza pompy	



Diagram łącznika S2

ŁK-15/1.834			
	R	0	A
	-45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne
Wyłączone
Automatyczne

X1: ⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC
MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.c.w.

UWAGA: Funkcję przekaźnika sygnalizacyjnego pompy ustawić na panelu obsługowym pompy na "ALARM".

Inwestor:
GOSiR PIASECZNO
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20
05-500 Piaseczno

Lokalizacja:
Piaseczno ul.Gen. Wł. Sikorskiego 20

Projekt:
Remont węzła cieplnego

Treść rysunku:
Schemat sterowania pompą c.c.w.

Faza:
projekt wykonawczy

Część:
elektryczna

Projektant branżowy:

Kompleksowe Usługi Projektowo-Wykonawcze
MARKO
02–934 Warszawa, ul. Spalska 3/11 tel/fax. (0–22) 842–92–04
biuro: 02–785 Warszawa, ul. Nutki 3/5 tel. (022) 405–45–15

Podpis/data:

Projektant:
Zbigniew Winiarek

Skala:

Sprawdzający:
Waldemar Lasek

Nr rys.:
4

Data:
lipiec 2017