



- UWAGI**
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
 6. Rzędne wjazdów dostosować do projektu drogowego.
 7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.
- PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- UWAGA 1.**
Z uwagi na występowanie uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej) w dobrze skrzyżowaniu ulicy Wianowskiej oraz Działkowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościelna 5, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 700 75 00; fax (22) 750 70 49
e-mail: starosta@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

Koncern firmy:
ROBMART Pracownia Projektowa
ROBMART Sp. z o.o.
ul. Stawowa 10/100 Piaseczno
tel. (22) 245 34 00 fax. (22) 298 79 91
e-mail: biuro@robmart.pl; www.robmart.pl

Nazwa przedsięwzięcia budowlanego

ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJA SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I
GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE

Stadium		Brutto	Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/III	
Projektant mgr inż. Sebastian Szkalński Opracował	Specjalność i nr uprawnień seplama 100/1346/P005/01	Podpis	Data	
		Podpis	GRUDZIEŃ 2015	
Projektant sprawdzający mgr inż. Agneta Czeszczyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień seplama 100/1569/PW05/11	Podpis	Skala	
		Podpis	1:500	
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony	
PLAN SYTUACYJNY – UL. GŁÓWNA BUDOWA SIĘCI KD		1.1		