



1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budowę kanału.
6. Rzędne wjazdów dostosować do projektu drogowego.
7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.

UWAGA !
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wilanowskiej oraz Działkowej).

				Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuski 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urad@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu			
				Konsorzjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pionki tel. (022) 245 34 00; fax (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego							
ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU							
Nazwa i adres obiektu budowlanego							
SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIEGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE							
Stadium		Branza		Tom			
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA		II/III			
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski		Specjalność i nr uprawnień sanitarna L0D/1346/P005/10		Podpis		Data	
Opracował				Podpis		GRUDZIEŃ 2015	
Projektant sprawdzający mgr inż. Agata Czeszczyszyn-Wojciechowska		Specjalność i nr uprawnień sanitarna L0D/1569/PW05/11		Podpis		Skala	
						1:500	
Nazwa rysunku				Nr rys.		Nr strony	
PROFIL PODŁUŻNY 1 BUDOWA SIECI KD				1.4			