



- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.
 6. Rzędne włazów dostosować do projektu drogowego.
 7. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne wylotów do rowów.
- PROJ. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- UWAGA 1**
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekopy kontrolne).
Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej) w obrębie skrzyżowania ulicy Wianowskiej oraz Działkowskiej.

Bielski Miasto i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 1 05-500 Piaseczno tel. (22) 781 75 00, fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu			
Numeration firm: ROBIMAT Przemysłu Budowlanego ROBIMAT Sp. z o.o. ul. Świerka 2, piętro V, 05-400 Pruszków tel. (22) 252 54 00, fax (22) 252 78 95 e-mail: biuro@robimat.pl, www.robimat.pl			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIĘĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Brzoza SANITARNA	Tom II/III
Projektant mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Data GRUDZIEŃ 2015
Opisane		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Agneta Czeszczyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1569/P005/11	Podpis	1:500
Nazwa rysunku PROFIL PODŁUŻNY 3 BUDOWA SIECI KD		Nr rys. 1.6	Nr strony