

OZNACZENIA:

- GNIAZDO 2P+Z 250/16A IP-20
- GNIAZDO 2P+Z 250/16A IP-44
- E1 WYPUST INSTALACJI 230V (ZAPAS PRZEWODU 2m)
  ZS – ZASILACZ SYSTEMOWY 230/24V DC
  CSWN – CENTRALA ALARMOWA
  CKD – CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU
  WD – WENTYLATOR DACHOWY
  KG – KABEL GRZEJNY
  CW – CENTRALA WENTYLACYJNA
  MK – MECHANIZM KOSZA
  ZH – ZESTAW HYDROFOROWY
  WP – WENTYLACJA PODŁOGI
  ZW – ZAWÓR WODY
- E3 WYPUST INSTALACJI 400V (ZAPAS PRZEWODU 2m)
  ZH1/2 – ZESTAW HYDROFOROWY
  AZ – AGREGAT ZIEMNOCZY
  NW1 – CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
  KP – KURTYNA POWIETRZNA
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY 230V
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY 400V
- SR SŁOWNIK ROLET
  DOSTAWA BRANŻA BUDOWLANA
- SO SŁOWNIK OKNA
  DOSTAWA BRANŻA BUDOWLANA
- CO CENTRALA ODDYMIANIA (CO1, CO2)
- SKN SŁOWNIK KLAPY NAPOWIETRZAJĄCEJ (SKN11–SKN14)
  DOSTAWA BRANŻA BUDOWLANA
- SK SŁOWNIK KLAPY ODDYMIAJĄCEJ (SK11, SK21, SK22)
  DOSTAWA BRANŻA BUDOWLANA
- ND NAPĘD DRZWI (ND11–ND14, ND21–ND24)
- X OPTYCZNA CZUJKA DYMU (CD11, CD12, CD21, CD22)
- V PRZYCISK ODDYMIANIA (PO11, PO12, PO21, PO22)
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
- T TERMOSTAT
- ZE ELEKTROZAWÓR GAZU
- PO PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Fe/Zn D8 / RL22 W WARSTWIE OCIEPLENIA
- ZK ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ

UWAGI:

1. ZGODNIE Z USTALENIEM Z INWESTOREM WPROWADZA SIĘ DODATKOWY MECHANIZM KOSZA.
   LOKALIZACJĘ MECHANIZMU ZAZNACZONO NA RZUCIE I OZNACZONO CYMURKĄ.
2. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOPROWADZENIE ZASILANIA. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOPROWADZENIE ZASILANIA.
   ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA S301B16. PRZEWÓD ZASILAJĄCY YDYżo 3x2,5 (DOTYCZY WSZYSTKICH MECHANIZMÓW).
3. STEROWANIE MECHANIZMAMI KOTAR DZIELĄCYCH BOISKO PRZY UŻYCIU PILOTA. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOPROWADZENIE ZASILANIA.
   ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA S301B16. PRZEWÓD ZASILAJĄCY YDYżo 3x2,5 (DOTYCZY WSZYSTKICH MECHANIZMÓW).
4. STEROWANIE ROLETAMI PRZY UŻYCIU PILOTA. W ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOPROWADZENIE ZASILANIA.
   ZABEZPIECZENIA OBWODÓW ZASILANIA S301B10. PRZEWÓD ZASILAJĄCY YDYżo 3x1,5 (DOTYCZY WSZYSTKICH MECHANIZMÓW).
5. DLA POTRZEB TABLICY WYNIKÓW PRZEWIDUJE SIĘ PULPIT STEROWNICZY. LOKALIZACJA PULPITU NALEŻY USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE
   DLA POTRZEB TABLICY WYNIKÓW PRZEWIDUJE SIĘ UŁOŻENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO TYPU YDYżo 3x1,5 ORAZ STERUJĄCEGO NP. TYPU YKSY 14x1.
   TYP PRZEWODU STERUJĄCEGO NALEŻY SKORELOWAĆ Z KONKRETNĄ TABLICĄ WYNIKÓW.

REWIZJA. 29.03.2019

1. DODATKOWY MECHANIZM KOSZA
2. PULPIT STEROWNICZY TABLICY WYNIKÓW

Generalny projektant:
mp project 10.2 0.0
modern structure design & consultancy
ALIOR BANK Oddz. Kraków ul. Kamieńska 29
Nr. Konta: 79 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-262-50-09

Projektant adaptacji:
FU WOJCIECH LISEK
32-020 WIELICZKA, UL. LEDNICKA 9
TEL +48 510034058, email: wlisek@gmail.com

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 36,0 x 45,0m Z ŁĄCZNIKIEM W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZŁOTOKŁOSIE
Inwestor:	GMINA PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO
Adres inwestycji:	ZŁOTOKŁOS, DZIAŁKA NR 726, 341, 340/3, 340/4 OBR. 0043 ZŁOTOKŁOS JEDNOSTKA EWID. 141804_5 GMINA PIASECZNO
Branża:	ELEKTRYCZNA
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant	mgr inż. WOJCIECH LISEK Upr: 945/94 do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzający	mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ Upr: 108/99 do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA INSTALACJA SIŁY
Data:	04.2019
Skala:	1:100
Numer rysunku:	E204