


Uwaga:

1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w posie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
2. Przekopy kontrtane należy wykonywać min. co 10m.
3. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego kanału sanitarnego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
5. W przypadku ułożenia przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przeznaczania należy je zabezpieczyć termicznie.
6. Należy dostosować rzędne wjazdów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszk. 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWIU I WYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ, ODCINKA DROGI GMINNEJ – ULICY 9KDL W WYSIADLE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W DROGACH GMINNYCH – UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I WYSIADLE POMIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium	Brano	Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA II//II B–1	
Projektant	inż. Artur Kolonowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusek		Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST–543/87	Podpis
Nazwa rysunku PROFIL PRZYKANALIKÓW SANITARNYCH – PRZYŁĄCZE DO DZIAŁKI NR 23/2			Nr rys. 2.7
			Nr strony