



poziom por.96,00 m n.p.m.

Węzeł	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15
Rzędna terenu [m n.p.m.]	104,48	104,70	104,70	104,70	104,63	104,60	104,60	104,67
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	102,73	102,73	100,10	100,10	100,10	102,73	102,73	102,74
Zagłębienie [m]	1,75	1,97	4,60	4,63	1,87	1,87	1,94	1,93
Materiał,Średnica/Spadek [%]	0,2	101	Ø225x20,5PE100-RC SDR11			101	0,2	
Długość [m]	2,60	2,60	1,00	1,00	2,60	0,60	1,80	2,70
Odległość [m]	0,00	0,40	0,90	1,50	2,60	23,20	24,20	27,70

UWAGA:

- Z uwagi na niepełne informacje co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanych sieci i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
- W przypadku układania przewodów powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Należy dostosować rzędne wjazdów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Inwestor <div><div>Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urząd@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu</div></div>			
Jednostka projektowa <div><div>ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-500 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl</div></div>			
Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘĆ WODOCIĄGOWA I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANA W DRODZE GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Branża SANITARNA	Tom II/IIB
Projektant inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień MAZ0100PWO0008	Podpis	Data PAŹDZIERNIK 2019
Opracował mgr inż. Beata Rusak		Podpis	Skala 1:100/100
Projektant sprawdzający mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień ST-54307	Podpis	
Nazwa rysunku PROFIL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ km 0+820,00 – km 0+880,0		Nr rys. 2.2	Nr strony