




Zabudowa hydrantu nadziemnego

HN80



- Uwaga:
1. Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
 2. Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
 3. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
 4. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować wodociąg i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
 5. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice przewodów wodociągowych.
 5. Należy wykonać podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci wodociągowej osobnym przyłączeniem z nawiertką.
 6. W przypadku układania przewodów wodociągowych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
 7. Przy wszystkich trójnikach i kolanach należy wykonać bloki oporowe,
 7. w przypadku braku możliwości wykonania bloku należy zastosować połączenia nierozłączne.
 8. Pod wszystkimi zasuwami i hydrantami należy wykonać bloki podporowe.

Inwestor			
 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu , www.piaseczno.eu			
Jednostka projektowa			
 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Słazka 1 piętro V, 05-500 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl , www.robimart.pl			
Nazwa zamówienia budowlanego			
ROZBUDOWA DRÓGI GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIĘĆ WODOCIĄGOWA I SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ZLOKALIZOWANA W DRODZE GMINNEJ – ULICY DWORCOWEJ NA ODCINKU OD UL. SIENKIEWICZA DO UL. JANA PAWŁA II (BEZ SKRZYŻOWANIA) W PIASECZNE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium	Branża	Tom	
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA	II/II B	
Projektant	inż. Artur Kolonowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarno MAZ/0196/PWMS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusok	Podpis	Data PAŹDZIERNIK 2019
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarno SI-345/87	
Nazwa rysunku	Nr rys.		Nr strony
SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU	3.1		