


Uwagi:

- Kabel w wykopie należy układać linią falistą.
- Opaski informacyjne powinny zawierać następujące dane:
 - oznaczenie typu i przekroju kabla,
 - znak użytkownika (właściciela) kabla,
 - rok ułożenia kabla,
 - napięcie pracy kabla,
 - opis trasy kabla (skąd dokąd).
- Opaski informacyjne zakładać co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
 - zmianie kierunku prowadzenia,
 - przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej na słupie i do złącza kablowego.
- Trasę kabla uporządkować przywracając nawieszchnię do stanu sprzed inwestycji.

Inwestor		 Miasto i Gmina Piaseczno ul. Kocińskiego 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 73 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		ROBIMART ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Branża	Tem
PROJEKT BUDOWLANY		ELEKTRYCZNA	
Projektant	mgr inż. Jan Paczuski	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Opracował	mgr inż. Mariusz Janiszewski	elektryczna SI-275/82	Podpis
			Podpis
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
UŁOŻENIE KABLA nN W WYKOPIE		3	2