


#### Uwagi:

1. Kabel w wykopie należy układać linią falistą.
2. Opaski informacyjne powinny zawierać następujące dane:
  - oznaczenie typu i przekroju kabla,
  - znak użytkownika (właściciela) kabla,
  - rok ułożenia kabla,
  - napięcie pracy kabla,
  - opis trasy kabla (skąd dokąd).
3. Opaski informacyjne zakładać co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
  - zmianie kierunku prowadzenia,
  - przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej na słupie i do złącza kablowego.
4. Trasę kabla uporządkować przywracając nawieszchnię do stanu sprzed inwestycji.

Inwestor		 Miasto i Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 3, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		<b>ROBIMART</b> ROBIMART Sp. z o.o. ul. Słazica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (22) 245 34 00, fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWŚLAWIE NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWŚLAWIE, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE			
Stadium		Brzoza	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA	
Projektant	mgr inż. Jan Paczuski	Specjalność i nr uprawnień	Data
Opracował	mgr inż. Mariusz Janiszewski	elektryczna St-275/82	GRUDZIEŃ 2015
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
UŁOŻENIE KABLA nN W WYKOPIE		3	