



Uwagi:

1. Kabel w wykopie należy układać linią falistą.
2. Opaski informacyjne powinny zawierać następujące dane:
 - oznaczenie typu i przekroju kabla,
 - znak użytkownika (właściciela) kabla,
 - rok ułożenia kabla,
 - napięcie pracy kabla,
 - opis trasy kabla (skąd dokąd).
3. Opaski informacyjne zakładać co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
 - zmianie kierunku prowadzenia,
 - przy wprowadzeniu na rury ochronnej
4. Trasę kabla uporządkować przywracając nawieszchnię do stanu sprzed inwestycji.

Inwestor  Miasto i Gmina Piaseczno ul. Koszalska 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 73 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa  ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (22) 245 34 00, fax (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWSKAWIE NA ODCINKU OD ULICY UROCZEJ DO ULICY DZIAŁKOWEJ	
Nazwa i adres obiektu budowlanego SIĘCI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W ULICY WILANOWSKIEJ W JÓZEFÓWSKAWIE, GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
Stadium	Branża PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant	Specjalność i nr uprawnień mgr inż. Jan Paczuski elektryczna St-275/82
Opracował	Podpis mgr inż. Mariusz Janiszewski
Nazwa rysunku	Nr rys. UŁOŻENIE KABLI SN W WYKOPIE
Nr strony 4	