LEGENDA:

	zestaw 2xRJ45 kat 6a.
	zestaw 1xRJ45 kat 6a.

ZESTAW GNIAZDOWY:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x gniazdo RJ45

ZESTAW GNIAZDOWY (montaż na h=2,3m):
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x TV/SAT - do odbioru telewizji szkolnej
RJ45 - gniazdo RJ45 kat.6a

ZESTAW GNIAZDOWY:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A
RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)

ZESTAW GNIAZDOWY:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
3x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A
RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)

Zestaw gniazd POD SUFITEM:
2x RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)
2x RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)

Zestaw gniazd POD SUFITEM:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
RJ45 - gniazdo RJ45 kat.6a

Zestaw gniazd :
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
montowane we wnęce 5cm
Zamykane systemowymi zaślepkami na wys.0.3m.

Zestaw gniazd FLORBOX:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
2x el (1f) - gniazda typu DATA 1f/230V/16A
RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)

Zestaw gniazd POD SUFITEM:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
RJ45 - gniazdo RJ45 kat.6a

Zestaw gniazd :
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
4x RJ45 - (2 gniazda RJ45 kat.6a w jednym module)

RK_ ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

PPD SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI STRUKTURALNEJ

UWAGI:

1. OKABLOWANIE ROZPROWADZIĆ PO KORYTACH KABLOWYCH TELETECHNICZNYCH Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD PRZEBIEGAJĄCYCH INSTALACJI.
2. DO GNIAZD LAN PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI16MM POD TYNKIEM.
3. GNIAZDA RJ MONTOWAĆ WE WSPÓLNYCH ZESTAWACH Z GNIAZDAMI 230V.
4. PROJEKT SIECI STRUKTURALNEJ KOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6. TOPOLOGIA SIECI WG SCHEMATU IDEOWEGO OKABLOWANIA
7. SZAFY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO NA OSOBNYCH RYSUNKACH
8.

UWAGI:
WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: **Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie**

NR PROJEKTU: **110**

ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR: **GMINA PIASECZNO**
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: Instalacje niskoprądowe

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pierlowa 8,
02-146 Warszawa
TEL: (022) 739-90-25, FAX: (022)739-79-06 www.paasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	inż. inż. Krzysztof Gerdzki	WA-4301	
OPRACOWAŁ/A:	mgr inż. Patryk Pajestka		
	mgr inż. Paweł Maćkiś		
	mgr inż. Michał Szczygielski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0280/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYKONANIEM!

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut, Sieć strukturalna - piętro 1

SKALA: 1:100

NR.RYSUNKU: **PAS - 110 - PW - IN - IT - R - 02**

REWIZJA: - NR PORZ.: **T3**