Pi [kW]	55,6
Ps [kW]	48,6
Iobl [A]	71,8

Zasilanie w układzie TN-S.
System ochrony od porażeń- samoczynne wyłączenie zasilania.

Stopień ochrony obudowy IP54.
Obudowe rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą.

ROZDZIELNICA RGR



nr obwodu	Q5		Q4	F0.1	F0.2	Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07	Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Nazwa obwodu	Zasilanie podst. z RG	Blokada mech. i elektr.	Zasilanie z agregatu	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	R03 WĘZEŁ	RD1	RD2	RD3	REZERWA	REZERWA	CCTV (PPD02, PPD14, PPD23)	CCTV (GPD, PPD13, PPD3G)	CCTV (PPD01, PPD11, PPD21, PPD22)	REZERWA	SSWIN	CSDG	CSDG	SYRENA ALARMOWA (DACH)	REZERWA	REZERWA
Moc zainstalowana				-	-	7	15,0	13,4	13,4			1,0	1,0	1,0		1,0	0,1	0,1	0,6		

	Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	K.GANTZKI		12.2015
Sprawdził	M.SZYMANOWICZ		12.2015
Wykonał	M.SOŚNIAK M.SZCZYGIESLKI		12.2015

NAZWA: Schemat rozdzielnicy RGR

NR ARKUSZA: 1/2

NUMER RYSUNKU: **PAS - 110 - PW - IE - RGR - SCH - 03**