LEGENDA:

Kamera wandaloodporna z obiektywem typie oko", rozdzielczość 6 MPX, funkcja dzień/noc - filtr IR, obiektyw zmiennoogniskowy typu bez regulacji, 2.8-12mm, F1.4, AES, WDR, DNR, IRZ do 10 m, obsługa kart microSD.

Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc, 3Mpix, max rozdzielczość 2048x1536, do 30 kl/s, obiektyw F=2.8~12mm, F1.4, AES, WDR, DNR, IRZy niezależne strumienie, kompresja H.264,MJPEG, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie Micro SD, na serwerze FTP, zasilanie PoE 12VDC

Kamera IP typu BULLET z oświetlaczem IR, 3Mpix, dzień/noc, CMOS 1/3", kompresja H.264, rozdzielczość 2048x1536 piksele, min. 25kl/s, obudowa wandaloodporna zewnętrzna IP66 (temp. pracy od -40°C do + 50°C), zasilanie 12VDC lub PoE

Stacja operatorska systemu. Wielkość obsługiwanego strumienia: do 240Mb/s, OS Win (zapis ok. 60 kanałów FullHD@25kl/s, 10TB SSD; wyjścia monitorowe 2x HDMI, 4x DVI, 2x Display Port (do 6 monitorów jednocześnie); obudowa typu tower. Zasilanie 230VAC

Rejestrator sieciowy. Wielkość strumienia 256Mb/s (zapis ok. 60 kanałów FullHD@25kl/s, 10TB SSD; 8xGB, archiwum na dyskach w zestawie); wyjścia monitorowe: 1xHDMI, 1xDVI, 1xDisplay Port; obudowa RACK 19" 4U; zasilanie 230VAC

Czujka PIR - 2 QUAD (om logiczonym + regulowana rozpiętość kurtyny), zasięg 15x20m, odporna na zwierzęta (do 25kg), z funkcją antymaskingu

Wbiwnętrzna czujka dopplerowska z funkcją antymaskingu, o zasięgu 15m. Zasięg = do 15 metrów (regulowany) Minimalny czas nieruszenia = regulowany bezstopniowo Kształt pola detekcji = 80 ° w poziomie / 40 ° w pionie Zasilanie = 13.8 VDC Pobór prądu = 30 mA Sabotaż = otwarcie (odewanie opcjonalnie) Antymasking elektroniczny Filtr = 100 Hz dla świetlówek

Czujka mikrofalowa (monostatyczna) przeznaczona do ochrony zewnętrznej. Działa w oparciu o analizę sygnału mikrofalowego odbitego przez przemieszczającą się osobę. Funkcja SRTD (Short Range Target Discrimination) częstotliwość: Pasmo X - 10,525GHz, ilość kanałów modulacji: 4, wielkość wykrywanego obiektu: człowiek o masie minimum 30 kg przechodzący, biegnący akceszący czołgający się lub turlający się, prędkość wykrywanego obiektu: Od 30 mm/s do 15 m/s

Kontaktron

Klawiatura z wyświetlaczem LCD. Globalny status podsystemów.

Sygnalizator optyczno akustyczny

Centrala Alarmowa - Na płycie centrali: 16 linii dozorowych (max 520), 8 wyjść + 6 do zewnętrznego komunikatora (maksymalnie 260), zasilacz typu A wydajność 2,5A. Wbudowany port RS232 oraz moduł TELEKOM. + 32 sterowalne max 2x17Ah/12V. 32 klawiatury 64 czytniki SKD. 4 wymienne 44x35x8,5cm z miejscem na akum do 1,2 Ah. Master 1500 użytkown i 1000 SKD. Obudowa o wymiarach 440x356 klawiatury dodyProdukt zgodny z EN50131 GRADE 3

Koncentrator / zasilacz. 8 linii dozorowych. 4 wyjścia programowalne, max 3A/12V, obudowa diagnostyczna LED, wymiary 440x356x85mm, miejsce na akuMax 28Ah/12V Klasa "S" Produkt zgodny z EN50131-1:2004 oraz PD6662

Koncentrator 8 linii dozorowych. 4 wyjścia programowalne. Klasa "S"

Zasilacz certyfikowany CNBOP 24V 2A

Elementy kontrolno-sterujące wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe

Samopozycjonująca czujka liniowa wraz z reflektorem przeznaczona do wykrywania dymu we wczesnym stadium rozwoju pożaru, wraz z panelem wyniesionym.

Matryca sygnalizacyjna obrazująca wyzwolone sygnały, umożliwia przedstawienie sygnałów przywoławczych z łazienek na ekranie wyświetlacza LCD, odwzajemnienie komunikatów słownych

Podsentralka łazienki, odbiera sygnał z włączników łazienkowych, steruje lampą sygnalizacyjną i przekazuje sygnał do matrycy w pomieszczeniu ochrony

Włącznik łazienkowy pociągany

Lampka kontrolna jednokolorowa

UWAGI:
WSZYSTKIE MASZYNY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJE O PARAMETRACH I URZĄDZENIACH I MATERIAŁACH, WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PARAMETRY TECHNICZNE I NIEBEZPIECZNE, NA ZATWIERDZENIE PROJEKTANTA, ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: **Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie**

NR PROJEKTU: **110**

ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR: **GMINA PIASECZNO**
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: Instalacje niskoprądowe

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Jagodowa 3
05-830 Nadarzyn
TEL: (022) 739-90-25 FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Gamski	WA-4301	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Patryk Dębska		
	mgr inż. Paweł Kaczyński		
	mgr inż. Michał Sobiński		
	mgr inż. Mariusz Szczygielski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymańkowicz	MAZ/0080/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWNOAUTORSKIEJ. KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW NIEDOZWOLONE. PROJEKT TEN NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU I NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU I NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU I NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU.

RODZAJ RYSUNKU: RZUT

TREŚĆ RYSUNKU: Rzut, Instalacja przywoława - piętro 2

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: **PAS - 110 - PW - IN - PRZYZ - R - 03**

REWIZJA: - **NR PORZ.:** T17