LEGENDA:

DETEKCJA:

- Czujka optyczno-termiczna ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka optyczno-termiczna
- Czujka optyczno-termiczna w obudowie kanałowej
- Czujka temperatury nadmiarowo-różnicowa
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka liniowa

Sposób numerowania elementów detekcyjnych pętlowych:

1/25 Numer grupy/Numer kolejnego elementu w grupie

STEROWANIE/MONITOROWANIE:

- MMS 2/2 — Moduł monitorująco-sterujący 2 wyjścia sterujące/2 wejścia monitorujące
- MMS 4/4 — Moduł monitorująco-sterujący 4 wyjścia sterujące/4 wejścia monitorujące
- MM 4 — Moduł monitorujący 4 wejścia monitorujące

Sposób numerowania elementów sterujących/monitorujących pętlowych:

9/0/4 Numer pętli/Poziom/Numer kolejnego elementu

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU SAP:

- CSP — Centrala Sygnalizacji Pożaru
- ZP — Zasilacz 230V
- Rura ssąca czujki zasysającej w szybie windowym
- Czujka zasysająca dla szybu windowego
- Sygnalizator akustyczny
- 11/0/1 Numer linii/poziom/numer elementu
- PW — Panel wyniesiony czujek liniowych
- ZB — Zasilacz buforowy czujek liniowych

Okablowanie systemu SAP:

YnTKSYekw 1x2x1 mm2 - Pętle dozorowe (czujki, ROP)

HTKSH PH90 1x2x1 mm2 - Pętle modułów sterujących/monitorujących

HDGs 4x1,5 mm2 - Linie sygnalizatorów akustycznych

HDGs np. 3x2,5 mm2 - Kable zasilające centralę CSP, panel PW, urządzenia działające w czasie pożaru

Wejścia monitorujące : YnTKSYekw 1x2x0,8 mm

Wyjścia sterujące :
- klapy bytowe, windy, centrale went.: przewody typu YDY (sterowanie przerwą)
- went. wentylacji pożarowej: przewody typu HTKSH PH90
- okna ppoż.: przewody typu HTKSH PH90

Uwagi:
Rysunki należy czytać z rzutami branży sanitarnej i architektonicznej
Wszystkie przejścia i przegrody wykonać w klasie odporności przejścia.

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie	NR PROJEKTU: 110
ADRES INWEST.:	ul. Jana Pawła II Piaseczno
INWESTOR:	GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500
BRANŻA:	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	12 - 2015 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830,Nadarzyn
TEl: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Gantzki	WA-43/01	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Patryk Pajestka		
	mgr inż. Michał Sośniak		
	mgr inż. Mariusz Szczygielski		
	mgr inż. Paweł Małota		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: RZUT		
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut systemu Sygnalizacji Pożaru - 2. Piętro	SKALA: 1:100	
NR.RYSUNKU: PAS - 110 - PW - IN - SAP - R - 03	REWIZJA: -	NR PORZ.: T7