


| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | RG |
| OBUDOWA: | |
| PRODUCENT: | |
| UKŁAD SIECI: | TN-C-S |
| PRĄD ZNAMIONOWY In: | 250 |
| NAPIĘCIE ZNAM. Un: | 400 VAC/50Hz |
| IZOLOWANE NAP. ZNAM. Ui: | 1000V |
| FORMA WYGRODZENIA: | 2B |
| USTAWIENIE: | PRZYŚCIENNA |
| WYKONANIE: | IP31 |
| | IK10 (ELEMENTY STALOWE) |
| | IK07 (ELEMENTY PLASTIKOWE) |
| | I KLASA OCHRONNOŚCI |
| WERYF. PROJ. KONS.: | ZGODNIE Z IEC/EN 61439-1/2 |
| BADANIA TYPU: | ZGODNIE Z IEC/EN 60439-1/3 |
| ZASILANIE: | DÓŁ |
| ODPŁYWY | DÓŁ |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 2825 |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 2100 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 600 |
| KOLOR: | RAL7035 JASNOSZARY |
| ŚRODOWISKO EMC: | ŚRODOWISKO A |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | RGK |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-600/17 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | STOJĄCA |
| ZASILANIE: | DÓŁ |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1860 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 600 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 320 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | RGP |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-600/17 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | STOJĄCA |
| ZASILANIE: | DÓŁ |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1860 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 600 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 320 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | RGR |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-600/17 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | WISZĄCA |
| ZASILANIE: | DÓŁ |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1260 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 600 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R03 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-600/12 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | NATYNKOWA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | DÓŁ |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1060 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 600 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R01 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-800/12 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | PODTYNKOWA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1260 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 800 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R02 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-800/15 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | PODTYNKOWA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1560 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 800 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R04 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-800/12 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | PODTYNKOWA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1260 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 800 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R05 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-600/12 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | WISZĄCA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1260 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 600 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |




| | |
|---|---|
| ROZDZIELNICA: | R06 |
| PRODUCENT: | EATON |
| OBUDOWA: | BPM-O-800/12 |
| NAPIĘCIE ZNAM.: | 415 V AC / 50Hz |
| WYKONANIE: | IP54, IK07, I KL. OCHR. |
| | PODTYNKOWA |
| ZASILANIE: | GÓRA |
| ODPŁYWY: | GÓRA |
| WYSOKOŚĆ [mm]: | 1260 |
| SZEROKOŚĆ [mm]: | 800 |
| GŁĘBOKOŚĆ [mm]: | 270 |
| KOLOR: | RAL 7035 |

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMETRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA: Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie | NR PROJEKTU: 110 |
| ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno | |
| INWESTOR: GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500 | |
| BRANŻA: Elektryczna | |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| DATA: 12 - 2015 r. | |

PAS PROJEKT


PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEl: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06 www.pasprojekt.com


| ZESPÓŁ AUTORSKI: | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR.: | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Gantzki | WA-43/01 | |
| OPRACOWANIE: | mgr inż. Patryk Pajestka | | |
| | mgr inż. Paweł Małota | | |
| | mgr inż. Michał Sośniak | | |
| | mgr inż. Mariusz Szczygielski | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Michał Szymanowicz | MAZ/0260/PBE/15 | |

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

| | | |
|---|---|---|
| RODZAJ RYSUNKU: WIDOK | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: Widok rozdzielnic elektrycznych | | SKALA: - |
| NR.RYSUNKU: PAS - 110 - PW - IE - ROZ - W - 01 | REWIZJA: - | NR PORZ.: E42 |