

**Strona internetowa  
Wykonawcy według rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie ”.**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść pytań  
cyt

"w zawiązku z zamiarem przedłożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w zakresie Zadania 2 – mała architektura:

- 1) Czy istnieje możliwość zastąpienia odlewów ławek odlewami wykonanymi z żeliwa?
- 2) Proszę dodatkowo określić gatunek drewna liściastego i w miarę możliwości rodzaj impregnatu i lakieru w ławkach i pergoli."

Odpowiedzi:

Ad 1

Nie ma możliwości zastąpienia odlewów aluminiowych żeliwnymi. Zamawiający określił to OPZ.

Ad 2

Gatunek drewna: drewno liściaste twarde: olcha, akacja, dąb, jesion; impregnat , lakier, lazur – renomowanych firm. Zamawiający nie jest w stanie podać nazw lakieru i impregnatu. Mają być jednak wysokiej jakości dające gwarancję długotrwałej ochrony drewna.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zadali pytania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź na pytanie nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

RZP a/a.

Strona internetowa.

Adresaci wg rozdzielnika

