



Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel: (022) 70 17 660 , fax: (022) 756 70 49

Znak pisma IT.7011.59.2015.EK

Piaseczno, dnia 02.07.2015 r.

ROBIMART Pracownia Projektowa
ul. Staszica 1, piętro V
05-800 Pruszków
Pan Cyprian Kowalczyk

Warunki techniczne

Nazwa i lokalizacja obiektu:

oświetlenie ulicy Szpitalnej, Mickiewicza i 2KDD w Piasecznie.

W odpowiedzi na Wasze pismo nr GPI-06/159/04-2015 z dnia 30.04.2015 r. ustala się warunki techniczne dla zasilania i budowy projektowanego oświetlenia:

1. Projekt powinien obejmować oświetlenie jezdni, przejść dla pieszych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc parkingowych, pętli i zatok autobusowych – jeśli występują.
2. Zaprojektowane oświetlenie musi być funkcjonalne i estetyczne - z zastosowaniem opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED (karty katalogowe proponowanych opraw przedłożyć do akceptacji Inwestora).
3. Zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe lub stalowe posadowione na fundamentach prefabrykowanych betonowych (karty katalogowe proponowanych słupów przedłożyć do akceptacji Inwestora).
4. Sieć zasilającą oświetlenie uliczne zaprojektować jako kablową.
5. Projektowane oświetlenie należy zasilic z szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy ulicy Kniaziewicza (w rejonie ulicy Sienkiewicza), z której obecnie odbywa się zasilanie oświetlenia ulicy Szpitalnej, Sienkiewicza, Bema i Mickiewicza. Istniejącą szafkę oświetleniową wymienić na nową.

W projekcie, dla wskazanej wyżej szafki oświetleniowej, należy określić moc zainstalowaną i niezbędną moc przyłączeniową (uwzględniającą zwiększenie mocy w stanie rozruchu oświetlenia) dla potrzeb wystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zmianę mocy przyłączeniowej.

W załączeniu schemat oświetlenia wg inwentaryzacji z 2009 roku. W sprawie dodatkowych informacji o stanie istniejącego oświetlenia można kontaktować się z gminnym konserwatorem oświetlenia ulicznego tel. 881 551 551.

6. W sytuacji uzasadnionej względami technicznymi, dopuszcza się zastosowanie nowej szafki oświetleniowej - niezależnie od ww. szafki istniejącej.
7. Istniejące słupy i oprawy oświetleniowe nie nadające się do dalszej eksploatacji przewidzieć do demontażu, złomowania i utylizacji – o ile stanowią własność Gminy Piaseczno, lub do zwrotu do PGE Dystrybucja S.A.
8. Przed złożeniem projektu oświetlenia ulic do uzgodnienia w ZUD, należy przedłożyć opracowaną dokumentację do oceny w Wydziale Infrastruktury UMiG Piaseczno.

Załącznik:


- schemat oświetlenia.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. IT a/a.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Publicznego

mgr inż. Włodzimierz Rasiński



ŚWIATŁOPROJEKT		Jacek Piotrowski, Krzysztof Warzyński ul. Jana Kazimierza 62/113 01-248 Warszawa tel./fax 0 22 836 32 20	
GMINA PIASECZNO			
Miejscowość: PIASECZNO		Punkt rozliczania: Sienkiewicza	
Nr rys.:	204	Stan istniejący	Data: Grudzień 2009