
ul. Henryka Sienkiewicza
istn. linia nap. nn AsXSn 4x70 kieunek ST0675
istn. słup linii nn E-10,5 bez zmian
istn. przyłącze nap. izolowane do dz. 28 bez zmian
DVK110, L=7m
istn. linia nap. AsXSn 4x70 L=440m
proj. linia kablowa nn YAKXS 4x120 całkowita długość L=657(784)m
budynek niezamieszkany
2xSRS110, L=12m
istn. słup linii nap. ZNr-10 do rozbiórki
DVK110, L=12m
istn. przyłącze nap. do dz. 17/1 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. do dz. 30 do rozbiórki
DVK110, L=2m
proj. przyłącze kablowe nn 2xYAKXS 4x35, L=22(34)m
2xDVK50, L=2m
3xSRS110 + 2xSRS110, L=8m
proj. przyłącze kablowe nn 2xYAKXS 4x35, L=12(24)m
proj. słup przyłącza nap. nn E-10,5/2,5 przy istn. ogrodzeniu
2xDVK50, L=4m
ul. Szpitalna
proj. złącze ZK2/SL4 dwa liczniki dz. 30 dwa liczniki dz. 17/1
istn. słup linii nn ZN-10 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. dz. 31 przepiąć na nowy słup E-10,5/2,5 i zasilić z proj. przyłącza kablowego
3xSRS110, L=8m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=26(40)m
istn. przyłącze nap. do rozbiórki nad dz. 30
DVK50, L=2m
DVK110, L=2m
proj. złącze ZK3/SL1 zasilanie dz. 32/1 i 31
DVK110, L=2m
Szpitalna j.asf.
SRS110, L=7m
2xDVK110, L=2m
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 57/1
proj. słup przyłącza nap. nn E-10,5/2,5
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. dz. 57/1 przepiąć na proj. słup i zasilić z proj. ZK2/SL1
SRS110, L=7m
proj. przyłącze kablowe nn 2xYAKXS 4x35, L=28(41)m
proj. przyłącze kablowe nn 2xYAKXS 4x35, L=19(31)m
2xSRS110, L=10m
2xDVK50, L=2m
2xSRS110, L=18m
istn. przyłącze nap. do dz. 35 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. do dz. 57/2 i 57/3 do rozbiórki
proj. złącze ZK2/SL4 zasilanie dz. 57/2, 57/3, 2 liczniki dz. 35
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
27
28
29
29/21
23
25
17/1
17/2
30
32/1
32/2
33
34
36
37/1
57/1
57/2
57/3
5/7
9/8/11
bet.
ch. bet.
m2
gsD80
ksD200
kdD250
gnD
gnD25
gsD63
ksD160
ks5512/97
woD
tmD
109.54
109.91
109.61
109.47
107.20
12.8


34/2
tmD
39
40
41
43
45
ch.bet.
37/2
35
SRS110, L=13m
SRS110, L=6m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. do dz. 38/1 do rozbiórki
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 38/1
13
12/3
38/1
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=9(20)m
DVK110, L=11m
proj. złącze ZK2/SL2 2 liczniki dz. 38/5
38/5
38/6
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=25(35)m istn. przyłącze przepiąć ze słupa do proj. ZK2/SL2
15A
bet.
38/4
proj. złącze ZK3/SL2 dwa liczniki dz. 42 + zasilenie istn. linii kier. ul Korczaka
istn. przyłącze nap. do dz. 42 do rozbiórki
2xDVK50, L=2m
17 17
m2
42
440
proj. przyłącza kablowe nn 2x YAKXS 4x35, L=30(43)m
istn. przyłącze nap. do dz. 44 do rozbiórki
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 44
2xDVK110, L=2m
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=12(25)m
44
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
gnD20
gnD25
woD40
wlD
woA
gub
ksD
j. asf.
ul. Szpitalna
0+200
0+300
116
115
114
119
117
123
121
122
126
124
125
501
129
127
128
ksD200
ch. bet.
420
421
422
423
424
426
427
428
429
431
432
433
434
435
436
437
438
441
442
443
444
gn32
wo40
ks200
109
proj. złącze kablowo-pomiarowe dz. 57/15, 57/16, 57/17, 57/18 zasilane z ST1591 bez zmian
SRS110, L=6m
istn. złącze kablowo-pomiarowe dz. 57/19, 57/20 zasilane z ST1591 bez zmian
istn. słup linii nap. ZNb-10 do rozbiórki
DVK110, L=2m
SRS110, L=7m
DVK110 + DVK50, L=2m
istn. linia kablowa kierunek ul. Korczaka przepiąć ze słupa do proj. ZK3/SL1
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
2xSRS110, L=7m
DVK110, L=3m
SRS110, L=7m
SRS110, L=7m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
DVK110, L=2m
DVK110, L=7m
8
8A
8B
8C
8D
8E
m2
57/15
57/16
57/17
57/18
57/19
57/20
57/8
57/9
Bp
ul. Janusza Korczaka
gnD40
woD40
ksA160
109.82
108.50
ksD150
e988/09
w988/09
g988/09
k988/09


ul. Mickiewicza
ul. Adama Mickiewicza
ul. Szpitalna
ul. Szpitalna j. mb.
Szpitalna j. z.
ul. Zdrojowa
ch.bet.
ch. bet.
0+000
0+100
0+400
0+500
N
istn. linia nap. AsXSn 4x70 kier. ST0625 bez zmian
istn. słup linii nap. ZN-10 do wymiany na krańcowy E-10,5/10
DVK110, L=2m
proj. linia kablowa nn YAKXS 4x120 całkowita długość L=132(158)m
istn. linia nap. SN
SRS110, L=16m
DVK110, L=2m
istn. linia nap. AsXSn 4x70 całkowita długość L=165m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 46
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=5(16)m
istn. przyłącze nap. do dz. 46 do rozbiórki
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
proj. linia kablowa nn YAKXS 4x120
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 48
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=5(14)m
istn. przyłącze nap. do dz. 48 do rozbiórki
istn. przyłącze nap. do dz. 50 do rozbiórki
proj. złącze ZK2/SL1 zasilanie dz. 50, koniec obwodu
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x35, L=7(18)m
proj. linia kablowa nn YAKXS 4x120 całkowita długość L=657(784)m
istn. linia nap. SN
SRS110, L=6m
DVK110, L=2m
DVK110, L=2m
SRS110, L=10m
istn. słup linii nap. ZNr-10 do rozbiórki
istn. linia nap. AsXSn 4x70 L=440m
DVK110, L=2m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki , koniec rozbieranej linii napowietrznej
istn. linia nap. oświetleniowa do rozbiórki według innego opracowania
SRS110, L=6m
35B
35
65/2
65/4
24/4
24/3
47/1
47/2
49/1
49/2
51
52/1
52/2
34
m
36
m2
23/39
23/40
23/41
23/8
Bp
23/9
23/26
23/7
23/11
46
21
48
23
50
25
R
RVI
z2
446
447
450
451
452
453
454
456
457
502
503
504
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
149
150
151
152
109.33
ks200
ks160
ks150
ksD200
ksD150
ksD
kd200
gs50
gs40
gsD63
gn25
gnD25
gnD40
gnD20
gn140
wo110
wo40
woD80
woD40
woD
tmD
kr
i. asf.
bet.
t
k
w
g
e

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Inwestor	**Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno** ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 756 70 49 e-mail: urzad@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu
Jednostka projektowa	**Konsorcjum firm:** **ROBIMART Pracownia Projektowa** **ROBIMART Sp. z o.o.** ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Pruszków tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl **ROBIMART**
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA ULICY SZPITALNEJ I ULICY 2KDD W PIASECZNIE
Nazwa i adres obiektu budowlanego	SIEĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ SIEĆ ELEKTROENERTETYCZNA NN W ULICY SZPITALNEJ I 2KDD W PIASECZNIE GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium	Branża	Tom
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA	II/III

	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	
Projektant mgr inż. Cyprian Kowalczuk	elektryczna MAZ/0317/POOE/12	Podpis: Cl	Data KWIECIEŃ 2016
Opracował		Podpis	Skala
Projektant sprawdzający mgr inż. Wojciech Grzeszczak	elektryczna LUB/0286/PWOE/13	Podpis: U	1:500

Nazwa rysunku	Nr rys.	Nr strony
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NN PGE	2	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT
mgr inż. Cyprian Kowalczuk
nr MAZ/0317/POOE/12


z2
z2
SRS110, L=10m
DKV110, L=6m
SRS110, L=10m
proj. linia kablowa nn YAKXS 4x120 całkowita długość L=132(158)m
istn. przyłącze nap. do dz. 74 do rozbiórki
proj. złącze ZK4 zasilanie dz. 74
proj. przyłącze kablowe nn YAKXS 4x50, L=32(43)m budynek wielorodzinny (20 mieszkań)
DVK110, L=2m
SRS110, L=12m
SRS110, L=11m
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki
istn. słup linii nap. ZN-10 do rozbiórki koniec rozbieranej linii nap.
istn. linia nap. AsXSn 4x70 całkowita długość L=165m (rozbiórka linii oświetleniowej wdł. innego opracowania)
ul. Szpitalna
Aleja Kalin
0+000
0+100
0+700
0+777
38
39
42
23/38
23/29
23/30
23/25
23/27
23/16
23/24
23/20
ch. bet.
jbet
kd250
dr.

Mapę uzupełniono o podział działki 74/3 z obr.56 m.Piaseczno na podstawie operatu KEM.M.PIA-56-46/12

28.11.2016

GEODETA UPRAWNIONY
[illegible]
NR UPRAWNIEŃ 5513

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52
tel. (22) 701 32 27, fax (22) 701 33 03
(3)

Za zgodność zaprojektowanych rozwiązań z właściwymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną odpowiada jednostka projektowa

Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi warunkami ~~przyłączenia~~ / przebudowy
dn. 05.07.2016 projektowane urządzenia:
RP/BK/13555/2742/2016
Budowa linii kablowych
nN
Z uwagami:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Robert Sakowski

13A