



Przy słupach z dwoma lampami [L2, L25, L26, L27, L28, L50]
zastosować złącze TB-2 z dwoma zabezpieczeniami.

Przed zmianą zasilania na połączenie rezerwowe z linią
kierunek al. Kalin sporządzić projekt przebiegu zasilania.

Pn= 2,62kW - moc nowych opraw
Pd=1,54 kW - moc opraw demontowanych

Inwestor	
Starostwo Powiatowe w Piasecznie Urząd Miejski w Piasecznie ul. Staszica 1, 05-800 Piaseczno tel. (22) 701 75 00 fax (22) 735 70 48 e-mail: urzadz@piaseczno.pl	
Jednostka projektowa	
Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1, 05-800 Piaseczno tel. (22) 245 34 00 fax: (22) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl, www.robimart.pl	
Nazwa zomierzenia budowlanego	
BUDOWA ULICY SZPITALNEJ I ULICY 2KDD W PIASECZNIE	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	
SIĘĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY SZPITALNEJ I 2KDD W PIASECZNIE GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	
Stadium	
PROJEKT BUDOWLANY	
ELEKTRYCZNA	
Tom II/III	
Projektant mgr inż. Cyprian Kowalczyk	
Specjalność i nr uprawnień elektryczna MAZ/0317/P002/12	
Podpis	
Data Kwiecień 2016	
Opracował mgr inż. Wojciech Grzeszczak	
Specjalność i nr uprawnień elektryczna MAZ/0286/P002/13	
Podpis	
Skala bs	
Nazwa rysunku	
SCHEMAT BUDOWY SIĘCI OŚWIETLENIA DROGOWEGO	
Nr rys. 3	
Nr strony 27	