

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Budowę drogi gminnej ul. Szpitalnej w Piasecznie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Al Kalin - klasa drogi lokalna (L) wraz z przebudową skrzyżowania od ul. Szpitalnej , Sienkiewicza i Bema oraz budowie ulicy 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza - klasa drogi dojazdowe(D) na terenie gminy Piaseczno.”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania

Cyt.

"Warstwa wiążąca i ścieralna ma być wykonana na asfalcie zwykłym zgodnie z STWiOR czy na modyfikowanym zgodnie z opisem technicznym"

Odpowiedź

Warstwę wiążącą i ścieralną należy wykonać na asfalcie modyfikowanym.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa