

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Budowę drogi gminnej ul. Szpitalnej w Piasecznie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Al Kalin - klasa drogi lokalna (L) wraz z przebudową skrzyżowania od ul. Szpitalnej , Sienkiewicza i Bema oraz budowie ulicy 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza - klasa drogi dojazdowe(D) na terenie gminy Piaseczno.”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania
Cyt.

" Między przedmiarem robót –branża elektryczna załącznik nr 5F a Projektem wykonawczym – branża elektryczna – oświetlenie załącznik nr 5d są rozbieżności w ilości słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw.

W projekcie wykonawczym – branża elektryczna –oświetlenie załącznik nr 5d również występują różnice w ilości słupów, wysięgników i opraw (różnice między opisem, zestawieniem materiałów i rysunkiem SCHEMAT BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO)

Bardzo prosimy o informację którą ilość słupów, wysięgników i opraw przyjąć do wyceny?

Czy słupy oświetleniowe i wysięgniki mają być anodowane czy malowane, prosimy o podanie koloru anodowania lub malowania?

Czy słupy oświetleniowe mają być zabezpieczone elastomerem, jeżeli tak to do jakiej wysokości?"

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć 52 szt. latarni (słupów) oraz 58 szt. wysięgników i opraw, co jest zgodne z rys. 2 i 3 projektu wykonawczego.

W opisie projektu pkt 12. Oświetlenie uliczne, błędnie podano liczbę 50 latarni (powinno być 52) oraz błędnie wyszczególniono latarnię L42

jako z dwoma wysięgnikami a powinno być z jednym wysięgnikiem.

Słupy oświetleniowe i wysięgniki mają być anodowane w kolorze szarym a słupy zabezpieczone elastomerem do wys. 30cm.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

W dniu dzisiejszym wpłynęły kolejne zapytania (34 pytania) o wyjaśnienie treści SIWZ. Jednakże z uwagi na to, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Barkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych