

Piaseczno 28.04.2017 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al Kalin 30 w Piasecznie.”**

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania w załączeniu do pisma.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia parametrów trawy i oczekuje dostarczenia trawy syntetycznej o parametrach nie gorszych niż:

- Typ włókna: włókna monofilowe i fibrylowane w proporcjach 2:1 lub 1:1 lub włókna monofilowe i monofilowe texturowane w proporcjach 1:1, w jednym lub osobnych pęczkach;
- min. 14 włókien w jednym pęczku, min. 2 różne kolory włókien
- Wysokość włókna: 60 mm
- Grubość włókna monofil: min. 300 mikronów
- Ilość pęczków: min. 7 800 pęczków/m<sup>2</sup>
- Ilość włókien: min. 110 000 włókien/m<sup>2</sup>
- DTEX: min. 16 000
- Waga włókna: min. 1 050 gr /m<sup>2</sup>
- Całkowita waga nawierzchni: min. 2 320 gr /m<sup>2</sup>
- Kształt włókna: włókno główne (monofilowe) musi posiadać specjalny profil np. kształt litery S lub kształt litery C lub kształt litery V lub kształt diamentu
- Wypełnienie: piasek suchy kwarcowy oraz granulat EPDM, kolor granulatu dowolny
- Kolor nawierzchni zielony
- Linie klejane białe
- Wytrzymałość łączenia klejonego pomiędzy brytami trawy po starzeniu wodą min. 75 N.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. Ministra  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Andrzej Dąrkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

## ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:  
**„Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 2, Al Kalin 30 w Piasecznie.”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rozwiązania równoważnego tj. 100% włókien monofilowych prostych, 12 włókien w pęczku oraz min. 15.600 dtex przy zachowaniu pozostałych parametrów i wszystkich dokumentów wymaganych przez Zmawiającego.

100% włókien monofilowych zapewni zachowanie przez cały okres użytkowania nawierzchni te same parametry sportowe i użytkowe, gdyż włókna będą zużywać się jednakowy sposób.