

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawę trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z następującym zapytaniem cyt.

„Czy dopuszcza zamawiający głębokość stopnia 85 cm zamiast 90 cm zachowując przy tym przejście minimum 45 cm zgodnie z normami Polskimi dotyczącymi budowy trybun ?

- w punkcie 2 opisu trybuny 8 rzędowej /132 miejsca jest podana wysokość barierki bocznych - 2,20 m . Czy jest to omyłkowy zapis i ma być 1, 20 m czy rzeczywisty ?

- Biorąc pod uwagę że trybuna będzie rozmieszczona na podniesieniu / podbudowie, czy zamawiający wymaga obliczenia wytrzymałościowe do konkretnego modelu który będzie dostarczany w ramach zapytania? Z opisem i podpisem przez upoważnione osoby z izby budowlanej.

- podano w opisie siedziska ze ścianką podwójną wzmocnioną. Czy dopuszcza się nie stosowanie podwójnej ścianki od spodu? reszta ścianek podwójne. Pojedyncza ścianka od spodu daje stabilniejsze usadwienie siedziska oraz zmniejsza możliwość uszkodzeń mechanicznych związanych z eksploatacją danego siedziska. Naprężenie jest rozłożone znacznie lepiej.

Nasze siedziska mają badanie po 8 latach użytkowania na wpływ warunków atmosferycznych (nie tylko uv). Czy takie sprawozdanie jest dopuszczalne zamiast badań siedzisk tylko na UV? (jest ono znacznie szersze i daje rzeczywisty pogląd na zachowanie siedziska w czasie jego eksploatacji)”.

Poniżej stosowna odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza, wskazaną przez pytającego, mniejszą głębokość stopnia,
- Zamawiający podtrzymuje wskazaną w opisie wysokość barierki - to rozwiązanie dotyczy ” trybuny gości,, i jest spójne z wymaganiami PZPN w tym zakresie,
- Parametry wytrzymałościowe winny być opisane w dokumentacji technicznej wszystkich dostarczonych elementów – wskazane w opisie rozwiązanie wynika z pominięcia jednego poziomu stopni a nie z dodatkowo wykonanego podniesienia,
- Zamawiający podtrzymuje wymóg konstrukcji ze ścianą podwójną na całym siedzisku, gwarantującą odpowiednią jego wytrzymałość,
- Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania badań na działanie czynnika UV, można do takiej dokumentacji dołączyć inne.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują:
RZP a/a
Adresaci
Strona internetowa

Główny Specjalista


mgr Irena Miskowska


Z upoważnienia
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych