

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na : „ Rozbudowę ulic: Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem - etap nr 2 - rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej.” **Sprawa 54/2017**

zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie do SIWZ w w/w postępowaniu.

1. W przedmiarze na kanalizację deszczową na ul. Świerkową brakuje 88,25 m przykanalików fi 200 oraz 9 szt. wpustów fi 500 (jest 16 szt. a powinno być 25 szt.) Prosimy o poprawienie przedmiaru.
2. Po wykonaniu odwiertów informujemy iż występuje wysoki poziom wody gruntowej. Czy Wykonawca ma ująć odwodnienie w cenie ryczałtowej oferty czy Zamawiający dopisze taką pozycję do przedmiaru?