

RZP.271.58.2017.IM.1056

Piaseczno 12.06.2017 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Remont ul. Wspólna Droga w Kamionce wraz z odwodnieniem”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z następującym zapytaniem cyt. „Proszę wyjaśnienie różnic pomiędzy projektem a opisem zamówienia oraz przedmiarem. W projekcie budowlanym oraz w przekrojach jako nawierzchnie została przyjęta nawierzchnia asfaltowa natomiast w opisie zamówienia oraz dołączonym przedmiarze jako nawierzchnia jest kostka betonowa. Jaką nawierzchnie przyjąć do wyceny ?”

Poniżej stosowna odpowiedź:

Załączona dokumentacja nie jest projektem budowlanym, a jedynie „projektem technicznym” wykonania remontu ul. Wspólna Droga. W przekrojach poprzecznych rys. 2017-02-07_K-D-PN-001-01_rev1 wyraźnie jest napisane „Kostka betonowa koloru szarego i kostka betonowa koloru czerwonego”, dlatego też, zgodnie z przedmiarem jako nawierzchnię do wyceny należy przyjąć kostkę betonową.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują
RZP a/a
Adresaci
Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik