



Piaseczno, dn. 20 grudzień 2014r.

Inwestor:

Gmina Piaseczno
Ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej nr 489/WKD/16/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia **25.11.2016 r** określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej **projektowanego budynku wielorodzinnego** przy ulicy **Jerozolimskiej** w miejscowości **Piaseczno** nr działki ewidencyjnej **41**, po uwzględnieniu następujących wymogów.

- 1 Wyrażamy zgodę na pobór wody na cele bytowe z przewodu wodociągowego Ø100mm przebiegającego w ulicy Jerozolimskiej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do omawianej posesji.
 - 1.1 Za wcinką do wodociągu miejskiego należy zaprojektować zasuwę odcinającą.
 - 1.2 Na końcowce wodociągu należy zaprojektować i wybudować hydrant ppoż.
 - 1.3 Na każdym przyłączu przed ogrodzeniem poszczególnych posesji należy zaprojektować zasuwy odcinające.
 - 1.4 Gwarantowane ciśnienie średiodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.
- 2 Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanału Dn200 przebiegającego w ulicy Jerozolimskiej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do omawianej posesji.
- 3 Wyrażamy zgodę na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej Ø400mm przebiegającej w ulicy Świętojańskiej poprzez podłączenie do osiedlowego kanału deszczowego Ø200mm.

Miejsce włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować dokumentację projektową zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt złożyć do uzgodnienia do PWIK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostać w PWIK w Piasecznie Sp. z o.o.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody

Realizację sieci wod-kan oraz przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy. Wybudowana sieć wod-kan do czasu przekazania PWIK Piaseczno Sp. z o.o. będzie w eksploatacji Inwestora.

Sieć wod-kan oraz przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru sieci wod-kan oraz przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWIK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej, której dotyczą.
Ważność warunków 2 lata.