

UWAGI:

- WDO- wpusty dachowe podgrzewane - domiary otworu na rzucie kondygnacji powtarzalnej
-WK- wywiewki kanalizacji san. wyprowadzić z każdego pionu na max. wysokość(ok 1m.) ponad zadaszenie kominów- patrz także proj.wod-kan.
-stosować wywiewki kanalizacyjne z kołnierzami bitumicznymi wklejanymi w warstwy pokrycia z papy
-dla odpowietrzenia izolacji z papy stosować wywiewki z kołnierzem sztywnym pcv
-ocieplenie kominów 5 cm styroplan
-odboje wykonywać ze spadkiem min.10%
-przekrycia i obróbki kominów wentyl. wg.rys.detalu
-wylewkę dachową dylatować w polach max.3x6m. oraz wokół koryt odpływowych (styropian 2 cm)
-pokrycie z papy i przebicia przez dach wykonać w sposób uniemożliwiający napływ wody do wnętrza budynku

- ścianki podtrzymujące czapki betonowe na kominach wentylacji grawitacyjnej, szczegół na rys.24a, podano dla wszystkich kominów od K2 do K5, K7 i od K9 do K11

partner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31		
INWESTYCJA :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA, DZ.NR 42 OBREB 56, PIASECZNO	DATA: 24 lutego 2017
	AKTUALIZACJA PROJEKTU - BUDYNEK "A2"	SKALA: 1:100
TYTUŁ:	RZUT DACHU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki upr. nr 6/88 Wł.	RYSUNEK 4
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Zań upr. nr 149/85/Wł.	