

RZP.271.105.2017.PB. 1645

Piaseczno 0509 2017 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacyjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym

Zamawiający zawiadamia, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytania poniżej:

Pytania

- 1 - Proszę wyjaśnienie jakie studnie ma wycenić wykonawca w dokumentacji jest studnia PE w SST i OPZ są studnie betonowe? Czy mają to być studnie betonowe czy PE?
- 2 – Proszę o wyjaśnienia odnośnie wpustów drogowych, sytuacja jak w pytaniu powyższym. Czy mają to być wpusty betonowe czy PE?
- 3 – Proszę o wyjaśnienie czy studnie betonowe mają mieć wkładki do kinet czy nie?
- 4 – Proszę o wymagania do studni i wpustów betonowych.

Odpowiedź

Studnie i wpusty mają być betonowe, zgodnie ze specyfikacją. Takie należy wycenić. Studnie betonowe mają stanowić monolit z kinetą.

Odpowiedzi nie zmieniają treści SIWZ ani treści ogłoszenia w BZP. Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresaci wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z op. Budowa
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Gorkowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych