


K1



PODŁĄCZENIE DLA KONDYGNACJI
PARTERU ("0"), DLA POZOSTAŁYCH
KONDYGN.WYKONAC PODŁĄCZENIA ANALOGICZNIE

OZNACZENIA:

- 0k, 1k, 2k, 3k- przewody wentylacyjne grawitacyjne kuchni, w mieszkaniach wielopokojowych
- 0, 1, 2, 3- przewody podłączone do okapu
- 0, 1, 2, 3- przewody wentylacyjne grawitacyjne pokoju z aneksem kuchennym,
- 0l, 1l, 2l, 3l- przewody wentylacyjne grawitacyjne łazienki,
- 0m, 1m, 2m, 3m.- przewody z wentylatorami kanałowymi, w mieszkaniach 1 pokojowych

- 0 - kondygnacja parteru
- 1-pomieszczenie tech. w podpiwniczeniu


K- kocioł dwufunkcyjny Junkers
wys. 70 cm, górna krawędź
na wys 200 cm nad posadzką

dla went. grawitacyjnej stosować pustaki ceramiczne
wg normy PN-73/B-12007 typu P,
otwory wlotowe wykonać na całą wysokość pustaka,
poprzez wycięcie ściany bocznej na szer.14 cm.
Pustaki z wlotami lokalizować górną ich krawędzią 15cm
pod stropem,
powyżej stosować cały pustak i docięty na wys. 15 cm
murować na zaprawie cem-wap.M5
Na parterze od poziomu -0,15,
Na pozostałych kondygnacjach, na stropie,
na teownikach stal. 50x50x5 -patrz detal
-kratki 14/20 z siatkami przeciw owadom, górna krawędź
15 cm pod stropem


SEKCJA 1a, dla sekcji 1b wykonać
symetryczny

SEKCJA 1a,
dla sekcji 1b,2a wykonać
symetryczny

K3



K4



SEKCJA 1a, 1b,
dla sekcji 2a wykonać
symetryczny

perliner s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA Łódź ul.Nowa 29/31	
INWESTYCJA :	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ,SOCJALNEGO, UL. ŚWIĘTOJAŃSK. DZ.NR 42 OBRĘB 56, PIASECZNO
DATA:	24 lutego 2017
TYTUŁ:	AKTUALIZACJA PROJEKTU - BUDYNEK "A2"
SKALA:	1:25
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki
RYSUNEK	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Ryszard Zań
15	