



Piaseczno, dn. 04.11.2015r.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy
Piaseczno
Ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowej nr 628/WKD/15/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia **04.11.2015r.** określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wod-kan zespołu czterech budynków wielorodzinnych przy ulicy **Jerozolimskiej i Świętojańskiej** w miejscowości **Piaseczno** nr działki ewidencyjnej **41 i 42** po uwzględnieniu następujących wymogów.

1. Wyrażamy zgodę na pobór wody na cele bytowe we wnioskowanej ilości z przewodu wodociągowego Ø100mm przebiegającego w ulicy Jerozolimskiej (Bud. C) oraz przewodu Ø100mm w ulicy Świętojańskiej (Bud. A; A'; B) poprzez budowę przewodów wodociągowych i odgałęzień do każdego z segmentów.
 - 1.1 Na istniejących oraz projektowanych przewodach wodociągowych należy wybudować hydranty zgodnie z wymogami ppoż.
 - 1.2 Gwarantowane ciśnienie średniodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.
2. Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej DN200 przebiegającej w ulicy Jerozolimskiej (Bud C) oraz kanału DN200 w ulicy Świętojańskiej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy do każdego z budynków.
3. Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu projektowanego zamierzenia budowlanego do kanału deszczowego D400 przebiegającego w ulicy Świętojańskiej.

Miejsce włączenia do sieci wod-kan wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować projekt przyłączy wod-kan zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt w 3 egzemplarzach złożyć do uzgodnienia (w wersji papierowej oraz na płycie w pliku pdf) do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o..

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody.

Realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy.

Przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej posesji, której dotyczą.

Ważność warunków 2 lata.

PWiK Piaseczno
Główny Specjalista ds. Inwestycji
Robert Bazelek