


Uwaga:


- Z uwagi na brak dokładnych informacji co do danych technicznych (średnice, zagłębienie) występującego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i sprawdzeniu jego parametrów.
- Przekopy kontrolne należy wykonywać min. co 10m.
- Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować różne projektowanego kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.
- Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu należy sprawdzić i ewentualnie skorygować średnice istniejących przewodów.
- W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć termicznie.
- Należy dostosować rzędne wstawów istniejących studni do nowych rzędnych drogowych.

Investor



Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5, 05-800 Piaseczno
tel. (022) 701 75 00 fax: (022) 758 70 49
e-mail: urząd@piaseczno.eu; www.piaseczno.eu

Jednostka projektowa



ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Staszica 1 piętro V, 05-800 Piaseczno
tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 388 70 91
e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego

ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ
W PIASECZNI I JÓZEFOSŁAWIU W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA WRAZ Z DOJAZDAMI
W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z DOJAZDAMI W PIASECZNI I JÓZEFOSŁAWIU, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH: ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ
WRAZ Z DOJAZDAMI W PIASECZNI I JÓZEFOSŁAWIU, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Stadium

Brano Tom II/II A

Projektant

inż. Artur Kolanowski

Specjalność i nr uprawnień

sanitarna MAZ/0196/PWOS/06

Podpis

Data

KWIECIEŃ 2017

Opracował

mgr inż. Beata Ruszk

Specjalność i nr uprawnień

sanitarna MAZ/0218/PWOS/09

Podpis

Skala

1:100/500

Projektant sprawdzający

mgr inż. Albert Wojciech Miller

Specjalność i nr uprawnień

sanitarna MAZ/0218/PWOS/09

Podpis

Skala

1:100/500

Nazwa rysunku

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
UL. ENERGETYCZNA

Nr rys.

2.2

Nr strony