



Piaseczno 19 września 2017 r.

pismo nr WT/67/17/RB

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:
Gmina Piaseczno
Ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Dotyczy: **Aktualizacji warunków technicznych nr 364/WKD/17/RB z dn. 27.07.2017 r.**

W związku wnioskiem z dnia 30.08.2017 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. aktualizuje zapisy warunków technicznych nr 364/WKD/17/RB:

I. Punkt nr 1 działu III Kanalizacja deszczowa zmienia swoje brzmienie z:

W związku z brakiem urządzeń miejskich warunków technicznych dotyczących zrzutu ścieków deszczowych z pasa drogowego projektowanej ulicy nie określa się.

na:

Należy zaprojektować i wybudować kanał deszczowy ze zrzutem do projektowanego kolektora deszczowego w ulicy Spacerowej. Wody opadowe przed zrzutem do odbiornika należy podczyszczać z zanieczyszczeń mineralnych i ropopochodnych. Kanały należy lokalizować w pasie jezdnym projektowanego układu drogowego. Zrzut do odbiornika nie powinien przekraczać 2 l/s.

Pozostałe zapisy przedmiotowych warunków technicznych pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PWiK Piaseczno
Główny Inżynier ds. Inwestycji