

RZP.271.16.2018.IM.356

Piaseczno 1302.2018 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z następującym zapytaniem. Poniżej stosowne pytanie i odpowiedź.

Pytanie nr I

„Obecnie nie są już produkowane, a co za tym idzie również wycofywane źródła światła oraz stateczniki magnetyczne i nie jest możliwe stosowanie materiałów o takich samych parametrach jak uszkodzone. Czy w związku z powyższym Zamawiający może podać wytyczne dotyczące konserwacji opraw rtęciowych przy obecnym stanie prawnym i brakiem materiałów?”

Odpowiedź

Zamawiający określa następujące wytyczne dotyczące konserwacji opraw rtęciowych:

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt pozyskać niezbędne materiały eksploatacyjne (lampy, stateczniki) również dla opraw rtęciowych.

W przypadku braku możliwości pozyskania powyższych materiałów Zamawiający dopuszcza wymianę całej oprawy rtęciowej na sodową lub LED zgodnie z § 6, ust. 3 Umowy. Wykonawca w tym wypadku zobowiązany jest:

- 1. Poinformować Zamawiającego o miejscu i zakresie awarii,*
- 2. W uzgodnieniu z Zamawiającym wymienić oprawę na:*

- przekazaną przez Zamawiającego lub

- zakupioną przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia

- 3. Po zakończeniu prac przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą protokoły pomiarowe, karty katalogowe i gwarancyjne, atesty, certyfikaty i zdjęcia.*

Zgodnie z § 6, ust. 4 koszty wymiany, wykonania pomiarów i opracowania dokumentacji obciążają Wykonawcę, Zamawiający przewiduje jedynie pokrycie kosztów opraw w przypadku zlecenia ich zakupu Wykonawcy.

Jednocześnie w związku z planowanym w roku 2018 przejściem w eksploatację dodatkowych szaf oświetlenia oraz gniazd elektrycznych do obsługi imprez masowych Zamawiający aktualizuje Załącznik nr 1 do Umowy, w którym zostały dodane szafy planowane do przejścia w eksploatację w roku 2018. W załączeniu zaktualizowany – obowiązujący Załącznik Nr 1 w wersji edytowalnej.

Treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Otrzymują
RZP a/a
Adresaci
Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych