

RZP.271.32.2018.IM.464

Piaseczno 02.03.2018 r.

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę ul. Śląskiej w Piasecznie”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z następującym zapytaniem cyt:

„Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważnie wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?”

Poniżej stosowna odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania technologii przedstawionej przez wykonawcę. W bezpośrednim sąsiedztwie dominują technologie asfaltowe, co w odniesieniu do eksploatacji i konserwacji jest dla Zamawiającego korzystniejszym rozwiązaniem.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują
RZP a/a
Adresaci
Strona internetowa