


TE-1 L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

ISTN.
APARAT NR 48
35A
R303




ISTN.
APARAT NR 49
40A
300mA
AC
P304



ISTN.
APARAT NR 1a
20A
SM320



ISTN.
APARAT NR 1
B20A
ZASTĄPIĆ
B16A



YDYzo3x2,5

OA1

ISTN.
APARAT NR 2a
20A
SM320



ISTN.
APARAT NR 2
B20A
ZASTĄPIĆ
B16A




YDYzo3x2,5

OA2

ISTN.
APARAT NR 3a
20A
SM320



ISTN.
APARAT NR 3
B20A
ZASTĄPIĆ
B16A



YDYzo3x2,5

OA3

ISTN.
APARAT NR 4a
20A
SM320



ISTN.
APARAT NR 4
B20A
ZASTĄPIĆ
B16A



YDYzo3x2,5

OA4


W MIEJSCU OBOK
ISTN. APARATU NR 8b



PROJ.
20A
SM320




PROJ.
B16A




YDYzo3x2,5

OA5


W MIEJSCU OBOK
ISTN. APARATU NR 8c



PROJ.
20A
SM320




PROJ.
B16A



YDYzo3x2,5

OA6

W MIEJSCU OBOK
ISTN. APARATU NR 8c




PROJ.
B10A



YDYzo3x1,5



OE1



DOTYCHCZASOWY NR OBW.	1	2	3	4	-	-	-
kW	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,04
OPIS TYPU ODBIORU	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie sufitowe sali gimnastycznej	Oświetlenie awaryjne sali gimnastycznej
							Tablica sterownicza p/t "TSS-2" w wykonaniu ochrony w st. min. IK10 wypożarzona w 6 szt. łączników pokrętnych z długim piórem np. prod. GE typ P9XaSV10N nr katalog. 185371.

W miarę możliwości technicznych oprawy należy łączyć przelotowo.