



DOTYCHCZASOWY NR OBW.	-	-			-		-		-	-	-		-
kW	0,5	0,5			1,1		0,3		3,0	2,5	0,2		0,1
OPIS TYPU ODBIORU	Napęd siatki przegrody boiska	Napęd siatki przegrody boiska			Zasilanie systemu ogrzewania "VTS" sali gimnastycznej		Zasilanie systemu wentylacji "VBW" sali gimnastycznej		Zasilanie tablicy zasil. - ster. centrali wentylacyjnej "VBW" sali gimnastycznej	Zasilanie tablicy zasil. - ster. pompy ciepła sali gimnastycznej	Zasilanie modułu sterującego pompy ciepła sali gimnastycznej		Zasilanie sterowania oświetleniem sali gimnastycznej