

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie - etap I”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytań w załączeniu do pisma.

Odpowiedź na Pytanie 1:

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonujemy tylko w obrębie korytarzy (sufity podwieszane) z wykluczeniem klatek schodowych.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach Straży Miejskiej w etapie I nie wykonujemy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 11.04.2018r. godz. 11:00 / 11:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno



mgr inż. Anna Bednarska
Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

Otrzymują:

- RZP a/a
- Strona internetowa
- Wykonawcy wg rozdzielnika

INSPEKTOR

mgr Iwona Tatuch

PYTANIA:

1. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową (na korytarzach wszystkich kondygnacji) - **z wyłączeniem klatek schodowych**. (punkt 5.4 Opisu przedmiotu zamówienia). Wykonanie niekompletnej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego będzie skutkowało brakiem prawidłowego zabezpieczenia budynku, a oświetlenie awaryjne nie będzie spełniało wymagań i parametrów opisanych w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób poprzez umożliwienie zlokalizowania sprzętu pożarowego. Celem oświetlenia strefy otwartej (zapobiegającego panice) jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i umożliwienie bezpiecznego ruchu osób w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana.

2. Proszę o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach Straży Miejskiej nie należy wykonywać oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (punkt 5.6.13 Opisu przedmiotu zamówienia)