Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn/proj. kanału
			Rt1	Rd1($\frac{Rd0}{Rd1}$)	Rt2	Rd2	
W1–D1	PP SN8	7,1	114,28	112,92	114,25	113,06	istn. studnia
W2	PP SN8	–	–	–	114,25	112,89	istn. studnia ø1200
W3–D1	PP SN8	15,8	114,28	$\frac{113,21}{112,92}$	114,09	113,53	istn. studnia
W4–D2	PP SN8	7,7	113,62	112,17	113,57	112,37	proj. studnia ø1200
W5	PP SN8	–	–	–	113,15	111,18	wym. wpustu





UWAGA

1. Włączenia w kanał wykonać poprzez studnie DN1200, DN600 istniejące lub projektowane
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.

Biuro projektowe

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Śląskiej (droga gminna) w Piasecznie

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku: Profil sieci kanalizacyjnej

Nr rysunku: 2018-08-04_K-W-P-001-01

Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
03.2018	1:100/500	2018-08-04	---