
Schemat węzła W4/1
Schemat węzła W4/2
Schemat węzła W4/3
Schemat węzła W4/4
Schemat węzła W4/5
Schemat węzła W5/2
Schemat węzła W5/3
Schemat węzła W5/4
Schemat węzła W5/5
Schemat węzła W5/6
Schemat węzła W6/2
Schemat węzła W6/3
Schemat węzła W6/6
Schemat węzła W6/7
Schemat węzła W7/1
Schemat węzła W7/2
Schemat węzła W7/3
Schemat węzła W7/4
Schemat węzła W7/5
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 88.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE100 SDR11 Dn110 L=43.4m
PE100 SDR11 Dn110 L=46.6m
PE100 SDR11 Dn160 L=108.4m
PE100 SDR11 Dn110 L=46.8m
PE100 SDR11 Dn50

teren projektowany
teren istniejący

SCHEMAT UKŁADANIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH


wypełnienie
umocnienie ścian wykopu
wypełnienie wokół rury – obsypka
podsypka piaskowa
ewentualne wzmocnienie gruntu
h_r
≥0,3m
minimum 0,2m
warstwa ≤0,2m (zagęszczona)

UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil wodociągu i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m

Biuro projektowe
VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
Biuro i adres do korespondencji:
Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji
Rozbudowa ul. Spacerowej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania
z ul. Julianowską i ul. Kameralną do skrzyżowania z ulicą Działkową
w Józefosławiu i Kierszku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr tomu	Temat			
I.3	PROJEKT WYKONAWCZY			
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
sanitarna	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12	
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09	

Nazwa rysunku	Nr rysunku	
Profil podłużny sieci wodociągowej	2016_12_PW-W-P-001-05	

Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
08.2017	1 : 100/500	2016-12	--