



Piaseczno, dn. 08.02.2018 r.

Inwestor:  
**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**  
**ul. Kościuszki 5**  
**05-500 Piaseczno**

## WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wod.-kan. nr 93/WKD/18/RB

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia **25.01.2018 r.** określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. **Główniej 50** w miejscowości **Piaseczno** nr działki ewidencyjnej **15/1, 15/2** po uwzględnieniu następujących wymogów.

- Wyrażamy zgodę na pobór wody na cele bytowe oraz cele ppoż. poprzez przebudowę/rozbudowę lub w przypadku budowy nowego przyłącza likwidację istniejącego przyłącza oraz budowę nowego przyłącza z włączeniem do przewodu wodociągowego Ø110mm przebiegającego w ulicy Północnej.
  - 1.1. Wodomierz główny należy usytuować w studni wodomierzowej lub pomieszczeniu technicznym w budynku.
  - 1.2. Gwarantowane ciśnienie średniodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.
- Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej PVC Ø200mm w ulicy Północnej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza. Ścieki poprodukcyjne z kuchni szkolnej przed zrzutem do kanalizacji należy oczyszczać w separatorze tłuszczu.
- Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu szkoły w ilości nie większej niż 10l/s do kanału deszczowego Ø400mm w ulicy Północnej.

Miejsce włączenia do sieci wod.-kan. wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować projekt techniczny przyłączy zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt w 3 egzemplarzach złożyć do uzgodnienia (w wersji papierowej oraz na płycie w pliku pdf) do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. Prace związane z wykonaniem przyłączy wod.-kan. prowadzić zgodnie z w/w wytycznymi.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody.

Realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy. W razie przyłącza ciśnieniowego doprowadzenie kabla energetycznego do skrzynki sterowniczej zapewnia Inwestor.

Przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej posesji, której dotyczą.  
Ważność warunków 2 lata.

PWiK Piaseczno  
Główny Specjalista ds. Inwestycji  
*[Podpis]*  
mgr inż. Ryszard Szanek