

RZP.271.102.2018.BN 1432

Piaseczno, dn. 18.06.2018r

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Remont węzła ciepłego w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie”.

Zamawiający zawiadamia, że jeden z Wykonawców na podstawie art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie

Proszę o uszczegółowienie branży budowlanej do przetargu na wykonanie węzła ciepłego oraz przedłużenie terminu składania ofert na w/w postępowanie ?

Odpowiedź

Zakres prac branży budowlanej:

- Ściany w pomieszczeniu w miejscu prowadzonych prac i wymienianych urządzeń wyrównać a następnie pomalować farbą olejną w kolorze jasnym na całej wysokości pomieszczenia (kolor do ustalenia na etapie realizacji) pow. ok 65m²
- Przejścia przewodów przez ściany węzła wykonać w klasie odporności ogniowej takich jak przegrody przez które przechodzą.
- W miejscu istniejącej kratki ściekowej wykonać studzienkę schładzającą z kręgów $\Phi 100\text{cm}$, głębokości 1m i przykryć kratą WEMA. Studzienkę połączyć z istniejącą instalacją kanalizacyjną zapewniając prawidłowy zrzut wody do kanalizacji
- Wyrównać posadzkę w węźle zapewniając spadek w kierunku krater ściekowych i studzienki schładzającej, Zamawiający dopuszcza wykonanie w warstwach posadzki instalacji kanalizacyjnej umożliwiającej spust wody bezpośrednio do studzienki schładzającej bez konieczności reprofilacji posadzki.
- Posadzkę w węźle (pow. ok 80m²) należy pomalować farbą epoksydową do betonu. Powłoka ma być wytrzymała mechanicznie, elastyczna, odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz na okresowe oddziaływanie roztworów kwasów i zasad. Powłoka powinna być również odporna na działanie ropy naftowej, oleju opałowego, benzyny i ksyłenu.
- Drzwi wejściowe do pomieszczenia węzła (łącznie pomieszczenia o nr 46 i 47) należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe EIS60 wyposażone w samozamykacz oraz dźwignię antypaniczną, szerokości światła drzwi równa 90cm (konieczne powiększenie istniejącego otworu drzwiowego)

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej.

Otrzymują:
RZP a/a
Adresaci

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych