





ODCINEK "R"



- UWAGI
- Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. sieci.
 - W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 - Włazy w skrzynkach ulicznych powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych ponad poziom terenu.
 - W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 - Armatura wg rysunków schematowych.

UWAGA 1
Z uwagi na występujące uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekąpy kontrolne). Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZYCH sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy do wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Włocławskiej oraz Działkowej).

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościelna 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 73 00, fax (22) 724 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu			
 ROBMART <small>Pracownia Projektowa</small> ROBMART Sp. z o.o. ul. Szosa i Lipy 7, 05-400 Pruszków tel. (22) 245 5 400, fax (22) 245 70 01 e-mail: biuro@robmart.pl, www.robmart.pl			
Nazwa zamówienia budowlanego			
ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium		Tom	
PROJEKT BUDOWLANY		SANITARNA	
II/III			
Projektant mgr inż. Sebastian Szkalaki	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Data
Opracował inż. Karol Barasiak	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	GRUDZIEŃ 2015
Projektant sprawdzający mgr inż. Agnieszka Cieszczyńska-Wojciechowska	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis	Skala
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
SCHEMAT BUDOWY GAZOCIĄGÓW		3,4	