



UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
- W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
- Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
- W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
- W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

— PROJ. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAW.
— PROJ. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
— PROJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

UWAGA 1

Z uwagi na występowanie uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie prace rozbiórkowe i ziemne należy prowadzić po wcześniejszym dokładnym ustaleniu lokalizacji tego uzbrojenia (przekazy kontrolne). Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

Przed przystąpieniem do robót WYKONAWCZych sprawdzić za pomocą wykopów kontrolnych dokładne rzędne istniejących sieci deszczowych i kanalizacyjnych (szczególnie dotyczy to wylotu do istn. kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulicy Wianowskiej oraz Działkowej).

Inwestor		Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościelna 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00, fax (22) 704 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu	
Jednostka projektowa		Konsorcjum firm: BORMART Pracownia Projektowa BORMART Sp. z o.o. ul. Szosowa 1, 05-500 Piaseczno tel. (22) 245 54 00, fax (22) 245 54 01 e-mail: biuro@bormart.pl, www.bormart.pl	
Nazwa przedsięwzięcia			
ROZBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEĆ WODOCIĄGOWA I GAZOWA W ULICY GŁÓWNEJ W BOBROWCU, POW. PIASECZYŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE			
Stadium		Tom	
PROJEKT BUDOWLANY		SANITARNA	
II/III			
Projektant mgr inż. Sebastian Szkalowski		Specjalność: I nr uprawnień sanitarno L00/1346/P005/10	
Opracował mgr inż. Kamil Bonasiak		Podpis	
Projektant sprawdzający mgr inż. Agnieszka Czaraszczyn-Wojciechowska		Specjalność: I nr uprawnień sanitarno L00/1346/P005/10	
Podpis		Data GRUDZIEŃ 2015	
Nazwa rysunku PLAN SYTUACYJNY – UL. GŁÓWNA PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN		Skala 1:500	
Nr rys. 2.2		Nr strony	