

RZUT PARTERU

- 1. Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych z przekładką aluminiową
- 2. Na zakończeniach pionów centralnego ogrzewania montować automatyczne odpowietzniki
- 3. Grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką zaworową podłączone od dołu
- 4. Grzejniki w piwnicy montować pod stropem – lokalizację skonsultować z użytkownikami
- 5. Wykorzystać przejścia przez stropy istniejące po zdemontowanych pionach. Zabudowa istniejących pionów do demontażu i późniejszego odtworzenia
- 6. Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach w ścianie lub w posadzce
- 7. Na podejściach do grzejników należy zamontować zawory odcinające z możliwością spustu wody typu RLV
- 8. Przewody w piwnicy prowadzone pod stropem zaizolować pianką PE w płaszczu ochronnym PVC o grubościach podanych w opisie technicznym

nr	nazwa	m2
0.1	biuro	55,14
0.2	biuro	46,25
0.3	socjal.	8,00
0.4	hall	34,08
0.4a	wiatrołap	4,30
0.5	biuro	22,13
0.6	biuro	22,54
0.7	biuro	19,63
0.8	wc	4,08
0.9	wc	4,08
0.10	biuro	11,06
0.11	biuro	11,06
0.12	biuro	16,26
0.13	biuro	11,64
0.14	biuro	11,64
0.15	biuro	11,64
0.16	biuro	30,02
0.17	biuro	14,41
0.18	biuro	15,03
0.19	biuro	5,10
0.20	biuro	16,83
0.21	komunikacja	87,35
0.22	hall	23,30
0.23	biuro	18,44
0.24	ksero	5,64
0.25	sala konfer.	183,00
RAZEM		684,86

