



Piaseczno 04 lipiec 2018 r.



Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

pismo nr WT/68/18/RB

DZIAŁ INWESTYCYJ
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

T. J. Bazanek
2018.07.06

Dotyczy: **Zmiany warunków technicznych nr 92/WKD/18/RB z dn. 07.02.2018 r.**

W związku z wnioskiem z dnia 08.06.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie aktualizuje zapisy warunków technicznych nr 92/WKD/18/RB:

I. Dział nr I. Wodociąg uzupełnia się o następujące zapisy:

5. Istniejący wodociąg DN200 PVC w ulicy Wiśniowej należy wymienić na całej długości ulicy z zastosowaniem rur PE100 SDR11 DN225, wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz zaprojektowaniem brakujących odgałęzień do działek.
6. Istniejący wodociąg Ø160 PVC przebiegający w ulicy Raszyńskiej na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Mleczarskiej należy przebudować z zastosowaniem rur ciśnieniowych PE100 SDR11 DN225. Przewód należy lokalizować w poboczu pasa drogowego z przełączeniem istniejących przyłączy oraz zaprojektowaniem brakujących odgałęzień do działek. Tym samym w punkcie nr 4 warunków technicznych nastąpi zmiana, a mianowicie projektowany wodociąg z ulicy Jabłoniowej należy połączyć z nowoprojektowanym wodociągiem w ul. Raszyńskiej.
7. Lokalizację odgałęzień należy pisemnie uzgodnić z właścicielami posesji.
8. Na istniejących i projektowanych przewodach należy zaprojektować hydranty naziemne DN80 na odcściach zachowując odległość 150mb pomiędzy.
9. Połączenia przewodów wodociągowych projektować w węzłach z pełnym odcięciem.

II. W dziale nr II. Kanalizacja sanitarna punkty 1 i 2 zmieniają swoje brzmienie z:

1. W pasie drogowym przedmiotowej ulicy znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej PVC Dn200mm.
2. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek na całym odcinku planowanej przebudowy. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień. zostaje usunięty z powyższych warunków technicznych.

na:

1. W pasie drogowym ulic Jabłoniowej, Wiśniowej oraz Raszyńskiej znajdują się miejskie kanały sanitarne.
2. Należy zaprojektować i wybudować brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek wzdłuż wyszczególnionych w pkt. 1 ulic. Należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek dotyczące lokalizacji odgałęzień.

III. W dziale nr III. Kanalizacja deszczowa punkt 1 zmienia swoje brzmienie z:

1. W obrębie planowanej przebudowy brak jest kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym brak jest możliwości określenia warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych.

na:

1. W ulicy Jabłoniowej oraz Wiśniowej należy zaprojektować i wybudować kanały deszczowe odwadniające powierzchnię pasa drogowego. Zrzut ścieków należy zaprojektować do kanału deszczowego Ø600mm w ulicy Mleczarskiej. Ilość ścieków deszczowych dopływających do odbiornika nie może przekroczyć 10l/s.

Pozostałe zapisy przedmiotowych warunków technicznych pozostają bez zmian.

Z poważaniem
PWiK Piaseczno
Główny Specjalista ds. Inwestycji
Robert Bazanek