

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w ramach zadania "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócili się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.08.2018r:

Pytanie nr 1: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w oferta cenowa powinna zawierać w swojej cenie : „koszty wykonywania przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie trwania gwarancji”?

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 z dnia 03.08.2018r.

Pytanie nr 2: Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik A, zakres wykonania prac obejmuje demontaż jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych (typ split) oraz instalacji wraz z wykonaniem prac naprawczych - 25 kpl. urządzeń oraz ponowny montaż tych że klimatyzatorów wraz z niezbędnymi instalacjami oraz uruchomieniem w obiektach należących i administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy na całym terenie gminy.

Proszę o podanie :

- modele, rodzaje jednostek wewnętrznych, zewnętrznych typu Split ?
- docelową lokalizacją jednostek w celu ponownego montażu ?
- schematy , długości instalacji freonowej , elektrycznej, (montaż w korytach instalacyjnych czy też brzdach ściennych)?
- czy urządzenia powyższe również są objęte okresem gwarancji podanej w ofercie ?
- czy oferta cenowa urządzeń dt. powyższej sprawy również ma obejmować wykonywanie przeglądów serwisowych?

Odpowiedź nr 2: Uzupełniając OPZ dział IV punkt 6.1.2. oraz odpowiedzi na pytanie nr 14 z dnia 01.08.2018r. w zakresie ponownego montażu jednostek zdemontowanych, Zamawiający informuje, że:

- a. modele, rodzaje jednostek wewnętrznych i zewnętrznych typu Split:

Zamawiający nie dysponuje szczegółową specyfikacją zainstalowanych urządzeń. Zainstalowane są 2 klimatyzatory typu podsufitowego 10 i 5 kW. Pozostałe urządzenia to splity ściennie od 2,0 do 5,2 kW, należy przyjąć ich średnią wydajność 3,5 kW

b. docelowa lokalizacja jednostek w celu ponownego montażu :

Zamawiający nie podjął jeszcze decyzji co do definitywnej lokalizacji poszczególnych urządzeń. Należy przyjąć do oferty, iż będą to lokalizacje w średniej odległości do 15 km od siedziby Urzędu.

c. schematy, długości instalacji freonowej, elektrycznej, (montaż w korytach instalacyjnych czy też brzdach ściennych):

montaż w korytkach PVC, średnia długość instalacji do 8 m.

d. Urządzenia po demontażu i ponownym montażu nie są objęte okresem gwarancji podanym w ofercie.

e. w zakres przetargu nie wchodzi wykonywanie przeglądów serwisowych oraz w cenie ofertowej nie należy zawierać ceny przeglądów serwisowych, dotyczy to również urządzenia po demontażu i ponownym montażu.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2018r:

Pytanie nr 3: „Prosimy o informację czy budynek jest wpisany do Rejestru Konserwatora Zabytków/jest na obszarze wpisanym do Rejestru Konserwatora Zabytków/jest w ewidencji Konserwatora Zabytków?”

Odpowiedź nr 3: Nie/Nie/Nie

Pytanie nr 4: „Czy zamawiający wymaga wykonania projektu wykonawczego na instalację klimatyzacji?”

Odpowiedź nr 4: Nie

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający będzie wymagał w kolejnych etapach rozbudowy instalacji klimatyzacji o pomieszczenia, które aktualnej dokumentacji są wyjęte spoza zakresu o urządzenia o parametrach, które zostały zawarte w aktualnej dokumentacji?”

Odpowiedź nr 5: Tak, zgodnie z treścią pkt. 6.1.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2018r:

Pytanie nr 6: „Proszę o informację, czy w pom. serwerowni 2.20 i 2.21 wymagana jest klimatyzacja precyzyjna?”

Odpowiedź nr 6: Nie

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. RZP a/a
2. Adresat wg rozdzielnika
3. Strona internetowa

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Andrzej Barłowski
Dzielnice Zarządów Publicznych

